

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

La sottoscritta società Riello Sp.A., dichiara che gli apparecchi della tipologia scaldacqua a pompa di calore, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

– i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

– la conformità alla seguente norma:

Generatori di calore a condensazione	UNI EN 15502	☐
--------------------------------------	--------------	--------------------------

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche	UNI EN 14511	☐
----------------------------	--------------	--------------------------

Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309-2	☐
---------------------------------------	----------------	--------------------------

Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 14511	☐
--	--------------	--------------------------

Generatori a biomassa

Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5	☐
--------------------	--------------	--------------------------

Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 14785	☐
------------------------------	--------------	--------------------------

Termocamini a legna	UNI EN 13229	☐
---------------------	--------------	--------------------------

Stufe a legna	UNI EN 13240	☐
---------------	--------------	--------------------------

Solare termico e solar cooling

Collettore solare	UNI EN 12975	☐
-------------------	--------------	--------------------------

Impianti prefabbricati (factory made)	UNI EN 12976	☐
---------------------------------------	--------------	--------------------------

Collettori solari a concentrazione	UNI EN 12975	☐
------------------------------------	--------------	--------------------------

Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☒
------------------------------	--------------	-------------------------------------

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore elettrica	UNI EN 15502	☐	UNI EN 14511	☐
--	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------



Sede Commerciale:
Via Risorgimento, 23 A - 23900 Lecco
Tel. +39 0341 277111
Fax. +39 0341 368071
www.sylber.it

RIELLO S.p.A. Sede legale e amministrativa
37045 Legnago (VR) - Via degli Alpini, 1
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 40442
C.F. e Part. IVA 02641790239

Generatore di calore a
condensazione + Pompa di
calore a gas ad
assorbimento

UNI EN
15502

☐

UNI EN
12309-2

☐

Generatore di calore a
condensazione + Pompa di
calore a gas a motore
endotermico

UNI EN
15502

☐

UNI EN
14511

☐

Riello S.p.A.

Raffaele D'Alvise



Sede Commerciale:
Via Risorgimento, 23 A - 23900 Lecco
Tel. +39 0341 277111
Fax. +39 0341 368071
www.sylber.it

RIELLO S.p.A. Sede legale e amministrativa:
37045 Legnago (VR) - Via degli Alpini, 1
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 40442
C.F. e Part. IVA 02641790239

Legnago, 07-11-2016

OGGETTO: Scheda tecnica scaldacqua a pompa di calore Sylber

Il presente documento contiene le informazioni richieste per la verifica della conformità dei prodotti ai requisiti del Conto Termico 2.0 per le tipologie d'intervento 2.D

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	COP	Note
Sylber	ORIONACQUA 80	-	20075572	0,87	3,1	COP e potenza termica dichiarati con temperatura e umidità aria ingresso 15 °C - 74%, temperatura acqua da 10 °C a 55 °C. (norma EN 16147)
Sylber	ORIONACQUA 120	-	20075574	0,90	3,1	COP e potenza termica dichiarati con temperatura e umidità aria ingresso 15 °C - 74%, temperatura acqua da 10 °C a 55 °C. (norma EN 16147)
Sylber	ORIONACQUA E 80	-	20075575	0,87	3,1	COP e potenza termica dichiarati con temperatura e umidità aria ingresso 15 °C - 74%, temperatura acqua da 10 °C a 55 °C. (norma EN 16147)
Sylber	ORIONACQUA E 120	-	20075577	0,90	3,1	COP e potenza termica dichiarati con temperatura e umidità aria ingresso 15 °C - 74%, temperatura acqua da 10 °C a 55 °C. (norma EN 16147)