RIELLO S.p.A. Società con Socio Unico
soggetta alla direzione e coordinamento
di Riello Group SpA
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 Legnago (VR)
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa:
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341 277111
Fax +39 0341 368071
www.sylber.it

Lecco, 29 luglio 2021

POMPA DI CALORE - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che le pompe di calore indicate nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima per richiedere le detrazioni fiscali relative alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

L'incentivazione interessa anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore che abbiano un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato F del Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici e riportati in tabella.

I valori di efficienza minimi richiesti sono stati ridotti del 5%, così come previsto per le pompe di calore dotate di variatore di velocità inverter (allegato F art. 1 punto e) Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici). Si dichiara altresì che detti apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale ηs (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla classe A di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 febbraio 2013).

Limiti per pompe di calore Inverter Aria-Acqua (Pt<35kW)	
LIMITE COP (1)	LIMITE EER (2)
≥3,89	≥3,61

(1) Condizioni di funzionamento
Temperatura aria esterna (entrata): 7°C BS
Temperatura aria esterna (entrata): 6°C BU
Temperatura acqua (uscita): 35°C
Temperatura acqua (entrata): 30°C
(2) Condizioni di funzionamento
Temperatura aria esterna (entrata): 35°C BS
Temperatura aria esterna (entrata): 24°C BU
Temperatura acqua (uscita): 18°C
Temperatura acqua (entrata): 23°C
Prestazioni misurate in conformità alla UNI EN14511

RIELLO S.p.A. Società con Socio Unico
soggetta alla direzione e coordinamento
di Riello Group SpA
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 Legnago (VR)
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa:
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341 277111
Fax +39 0341 368071
www.sylber.it

MODELLI POMPE DI CALORE INVERTER ARIA-ACQUA CHE SODDISFANO I VALORI SOPRA RIPORTATI:

		VEGA M 004 - 012		
Codice	Descrizione	Pt nominale	COP	EER
20191961	VEGA M 004	4,20	5,10	5,50
20191962	VEGA M 006	6,35	4,95	4,80
20191963	VEGA M 008	8,40	5,15	5,05
20191964	VEGA M 010	10,00	4,95	4,55
20191965	VEGA M 012	12,10	4,95	3,95
20191971	VEGA M 012T	12,10	4,95	3,95

I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. e), p.vii
- **Ecobonus 110%** di cui alla Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo D. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. e), p.viii
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione edilizia) secondo D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.

Riello S.p.A.
Engineering Director
FILIPPO MALTEMPI

Firmato digitalmente da Filippo Maltempi
Data: 2021.08.04 15:22:18 +02'00'

_____