



RIELLO S.p.A. Società con Socio Unico  
soggetta alla direzione e coordinamento  
di Riello Group SpA  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 Legnago (VR)  
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239  
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa:  
Via Risorgimento, 23 A  
23900 Lecco (LC)  
Tel. +39 0341 277111  
Fax +39 0341 368071  
www.sylber.it

Lecco, 10/01/2023

## SISTEMI IN POMPA DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La società Riello S.p.A.

### DICHIARA

che i bollitori a pompa di calore a marchio Sylber indicati nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima in materia di detrazioni fiscali per le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria avendo un coefficiente di prestazione (COP) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'Allegato 2, Punto 3 c) del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e riportati in tabella.

| Modello  | Codice   | LIMITE COP |
|--|----------|------------|
| ORIONACQUA 80  | 20075572 | >2,6       |
| ORIONACQUA E 80  | 20075575 |            |
| ORIONACQUA 120   | 20075574 |            |
| ORIONACQUA E 120   | 20075577 |            |
| Condizioni di funzionamento e prestazioni secondo EN 16147 |          |            |

I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 201 del 2011 e s.m.i. secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 lett. e) punto xi
- **Ecobonus 110%** di cui Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 lett. e) punto xii
- **Bonus casa 50% (ristrutturazione Edilizia)** secondo DPR 22 dicembre 1986 n.917 art. 16-bis e s.m.i.
- **Super bonus alberghi 80%** secondo art.1, commi 1 e 2, del decreto legge 6 Novembre 2021, n. 152

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Documento approvato da:

Riello S.p.A.

ENGINEERING DIRECTOR

Filippo Maltempì

---