KIT RICIRCOLO SANITARIO

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Rampa di ricircolo sanitario Ø12mm	q.tà	1
Assieme raccordo 1/2"	q.tà	1
Guarnizioni centellen 18,5 x11x2	q.tà	1
Foglio istruzioni	q.tà	1

⚠ **Questo kit deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.**

⚠ Prima di effettuare qualunque operazione togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto e quello principale dell'apparecchio su "spento" e verificare che i rubinetti dell'acqua degli impianti siano chiusi.

- Svuotare l'impianto sanitario (compreso il bollitore da 60l).
- Smontare il rubinetto di scarico bollitore (1)
- Montare la rampa con dado, guarnizione e assieme raccordo (2) tra uscita bollitore e muro.
- Riempire l'impianto sanitario e dare alimentazione elettrica alla caldaia.



Cod. 10030566 - 27/07 - Ed. 1

Beretta caldaie